

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

Утверждаю
Директор
А. Г. Штырляев
2025г.

Номер документа: 392
Дата документа: 26.06.2025

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении:
гражданина-потребителя Глазова Г.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, пер.Пролетарский, д.2, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ;
гражданина-потребителя Валавина И.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Чкалова, д.77, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ;
гражданина-потребителя Курочкина В.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Чкалова, д.72, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 3 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 392 от 26.05.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	3		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	3		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	6		
5	Монтаж анкерных зажимов	шт	1		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	3	13 500	40 500
2	Провод СИП-4 2х16	м	6	77,83	466,98
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	61,54	184,62
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	3	12,46	37,38
5	Зажим анкерный РА 25S	шт	1	121,16	121,16
Итог затрат по материалам:					41 310,14
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 743,93
Всего по акту:					46 054,07

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович